



检测报告

DETECTION REPORT

报告编号:

GSJ20210928-004-002

项目名称:

安徽江淮汽车集团乘用车有限公司

水质检测

委托单位:

安徽江淮汽车集团股份有限公司

检测类别:

委托检测

报告日期:

2021年10月10日

(检测报告专用章)

检测报告专用章

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限	单位
水质				
水质、化学需氧量的测定	HJ 828-2017	UCI-100	0.01	mg/L
水质、氨氮的测定	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	721 型可见分光光度计	0.025	mg/L
水质、总磷的测定	钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	721 型可见分光光度计	0.01	mg/L
pH 值	水质、pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHS-3E 酸度计	/	无量纲
五日生化需氧量	水质、五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SPX-250B 型智能生化培养箱	0.5	mg/L
悬浮物	水质、悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	FA2204B 电子分析天平	0.01	mg/L
石油类	水质、石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	OTI-460 型红外测油仪	0.06	mg/L





检测结果

样品编号: GST20210928-008/S2

第 2 页 共 2 页

样品名称	污水站出水水样
------	---------

样品来源: 安徽江淮海工装备股份有限公司技术中心

样品性状: S2 无色清澈

检测项目: 化学需氧量、氨氮、总磷、pH 值等

采样方法: 自送样

收样日期: 2021 年 9 月 28 日

检测日期: 2021 年 9 月 28 日 ~ 2021 年 10 月 5 日

检测项目	单位	S2 污水站出水水样
pH 值	无量纲	7.2
化学需氧量	mg/L	18
五日生化需氧量	mg/L	4.4
悬浮物	mg/L	11
总磷	mg/L	0.66
氨氮	mg/L	2.02
石油类	mg/L	0.00
以下空白		
备注	水温: S2 25℃	

编制: [Signature]

审核: [Signature]

检测日期: 2021.10.18

报告日期: 2021.10.18





说 明

一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。

二、报告无编制、审核、批准人签字无效。

三、任何对于检测报告的涂改、增删和修饰章等不完整均视为无效。

四、本检测报告仅供委托方内部使用，不得对外扩散或用于其他检测项目。

五、不得将检测报告内容用于任何商业性的宣传活动。

六、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。

七、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内